



Herramienta informática para la decisión de activación de interruptores en redes de distribución ante contingencias

David Pacheco Castro Nelson Ruiz Martínez

VER

Tensión en los nodos Cargabilidad en líneas

Cargar archivo de datos del sistema

Línea en falla

Desde: Hasta:

Parámetros

Cargabilidad máxima:

Tensión mínima (%):

Tensión máxima (%):

Se deja(n) 1 nodo(s) desconectado(s) por la falla

Máximo número de nodos sin alimentación:

Configuración actual de interruptores

	Desde	Hasta	Confi
1	632	645	1
2	632	633	1
3	632	671	1
4	671	684	0
5	671	680	1
6	671	692	1
7	646	671	1
8	632	684	0
9	633	675	0
10	646	684	1

