

Copia

UNIVERSIDAD DEL NORTE

Especificaciones Aire Acondicionado

I Edificio Administración

Primer Piso

Acondicionador  
300.000 BTUH

Compresor:

26 Ton. Ref.

Condensador:

30 Ton. 22.500 CFM  
10 HP

Segundo Piso

Acondicionador  
240.000 BTUH

Compresor:

20 Ton.

Condensador:

27 Ton.

II Edificio Profesores

2 Acondicionadores en dos secciones:

60.000 BTUH c/u  
1.500 CFM c/u

Barranquilla Agosto 24 de 1972